

NOTA: ESTE SETOR DO HOSPITAL, POSSUI APENAS 01 (UM) PACIENTE POR QUARTO

LEGENDA

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS ABC) - 12G / 3-A - 40-BC
	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) - 12G / 40-BC
	EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA (PQO) - 10L / 3A
	ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL
	ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES 9W
	PORTA CORTA FOGO

	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	AVISADOR SONORO E VISUAL
	HIDRANTE SIMPLES
	ACIONADOR DE BOMBA INCÊNDIO
	HIDRANTE DE RECALQUE

BLOCO I - ADMINISTRATIVO
PLANTA BAIXA
HOSPITAL - SUPERIOR
159,70M²
LOTAÇÃO TOTAL 6 PESSOAS

© CORREDOR EM QUANTIDADE POSSUI 1,00m, NÃO DE ENGAPOAMENTO NAS NORMAS
JUNTA, ALÉM É USADO COMO ROTA DE FUGA, EXISTE SOMENTE UMA CADELA
E UM LAVABO, ESTANDO EM UMA POPULAÇÃO DE 01 (UM) PACIENTE

O BANCO DE SANGUE SE ENQUADRA COMO DA PORTA
SEGUNDA A NPT 5.2.2 E A CARGA MÍNIMA DAS SAÍDAS
DE EMERGÊNCIA DE 1,00m DE 1,00m.

PLANTA - TÉRREO
ESCALA: 1/100

CÁLCULO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
AMBULATORIO 228,82m²

População: Uma pessoa por 7 m² de área
Área do Setor: 228,82m² / 7 = 32,6 = 33 pessoas

LEITOS

População: Uma pessoa e meia por leito
Qde Leitos : 50 leitos = 75 pessoas

5.8.4 Corrimãos intermediários
5.8.4.1 Escadas com mais de 2,2 m de largura devem ter corrimão intermediário, no máximo, a cada 1,8 m. Os
longos determinados pelos corrimãos intermediários devem ter, no máximo a cada 1,8 m. Os longos
determinados pelos corrimãos intermediários devem ter no mínimo 1,30 m de largura, ressalvado o caso de
escadas em ocupações dos tipos H-2 e H-3, utilizadas por pessoas muito idosas e portadores de necessidades
especiais, que exijam máximo apoio com ambas as mãos em corrimãos, onde pode ser previsto, em escadas
longas, uma unidade de passagem especial com 69 cm entre corrimãos.

ÁREA DE AMPLIAÇÃO ALVENARIA	12,87 m ²
GUARDA-CORRIDA	49,50 m ²
RECEPÇÃO LABORATÓRIO	79,61 m ²
FARMÁCIA	51,97 m ²
COZINA E REFEITÓRIO	14,35 m ²
L.S. ALMOZANDO	7,97 m ²
L.S. MATERNADEZ E PEDIÁTRIA	187,36 m ²
ÁREA CIRÚRGICA	344,01 m ²
ÁREA DE COBERTURA POLICARDIATO	44,79 m ²
RECEPÇÃO E TURISMO (1) DESPACHO (2)	65,05 m ²
CIRCULAÇÃO FARMÁCIA E PRONTO-SOCORRO	26,35 m ²
ÁREA	139,10 m ²
ÁREA TOTAL AMPLIAÇÃO	453,11 m ²

ÁREA DA OBRA	1.000,50 m ²
PAV. TÉRREO	100,31 m ²
PAV. SUBTERRÂNEO	2.048,67 m ²
TOTAL EXISTENTE	453,11 m ²
AMPLIAÇÃO	2.531,39 m ²
TOTAL DA OBRA	3.000,10 m ²
DO TÉRREO	3.000,10 m ²

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DIRETA	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESQUERDA	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE ROTA DE FUGA NO INTERIOR DE ESCADAS, INDICA DIRETA E DESCENDO
INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES	