TRAVESSA JOÃO OLIGURSKI

R. RUI BARBOSA

R. DR.FRANCISCO DE OLIVEIRA

BLOCO 1-HOSPITAL
1.532,65M²

BLOCO 4
142,31M²

BLOCO 5
132,48M²

BLOCO 6
12,76M²

BLOCO 6
74,12M²

BLOCO 7
14,61M²

BLOCO 8
15,22M²

D4

O BANCO DE SANGUE SE ENQUADRA COMO DA PORTA D4 ATÉ A ÁREA DE ESPERA DA SALA DE COLETA, TENDO UMA LARGURA DE 1,20m. SENDO ASSIM 2 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DE 0,80 CADA, TOTALIZANDO 1,60m. DE EMERGÊNCIA QUE SER DE 1,20m.

O CORREDOR EM QUESTÃO POSSUI 1,65m, NÃO SE ENQUADRANDO NAS NORMAS POREM, ELE NÃO É USADO COMO ROTA DE FUGA, EXISTE SOMENTE UMA CAPELA E UM LAVABO, ESTIMANDO-SE UMA POPULAÇÃO DE NO MAXIMO 3 PESSOAS.

ESTACIONAMENTO

CB

PLANO DE ACESSO DE VIATURAS

LEGENDA

- ENTRADA PARA O CB
- CB — VIATURA DOS BOMBEIROS
- CENTRAL PREDIAL DE GLP
- ESCADA
- RESERVATÓRIO
- HIDRANTE
- HIDRANTE DE RECALQUE
- CENTRAL DE GLP

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

PAVIMENTO OU SETOR	OCUPAÇÃO	CJ (M²/m²)	Nº DE PAVIMENTOS	PÉ DIREITO (m)	ÁREA (m²)
BLOCO 1 - HOSPITAL-TERREO	SERVIÇOS DE SAÚDE INSTITUCIONAL-H3	300	1	3,00	1.656,87
BLOCO 2- ADMINISTRATIVO PERSON	SERVIÇOS DE SAÚDE INSTITUCIONAL-H3	700	1	3,00	159,70
BLOCO 3 - AREA FRIA	SERVIÇOS DE SAÚDE INSTITUCIONAL-H3		1	3,00	323,51
BLOCO 4 - LABORATORIO	LABORATÓRIO - D4	300	1	2,85	142,31
BLOCO 5 - LABORATORIO	LABORATÓRIO (BANCO DE SANGUE)- D4	300	1	2,85	132,48
BLOCO 6 - GARAGEM	SERVIÇOS DE SAÚDE INSTITUCIONAL-H3	200	1	5,00	74,12
BLOCO 7 - OUTROS LIXO COMPRESSOR	SERVIÇOS DE SAÚDE INSTITUCIONAL-H3		1	2,60	27,37
BLOCO 8 - GERADOR	SERVIÇOS DE SAÚDE INSTITUCIONAL-H3		1	2,60	15,22

ALTURA	3,00	RISCO	RL	ÁREA EXISTENTE	2.531,98	ÁREA TOTAL	2.531,98

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

■ ACESSO DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS	■ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
□ SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES	■ ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO
■ SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES	■ SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
■ COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL	■ EXTINTORES DE INCÊNDIO
■ CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO	■ HIDRANTES E MANGOTINHOS
■ SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	□ CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
□ ELEVADOR DE EMERGÊNCIA	□ RESFRIAMENTO
□ CONTROLE DE FUMAÇA	□ ESPUMA
■ PLANO DE EMERGÊNCIA	□ SISTEMA FIXO DE GASES LIMPOS
■ BRIGADA DE INCÊNDIO	

RESERVATÓRIOS	INFERIOR	-	SUPERIOR	-	RTI	-	SPK	-

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

DATA	DISCRIMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO	Nº DO PSCIP

OBRA/ENDEREÇO
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI
RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO - IBAITI-PR

ÁREA	OCUPAÇÃO	PARA USO DO CBMPR
2.531,98m²	SERVIÇOS DE SAÚDE INSTITUCIONAIS - H3	

PRANCHA 01/07

CONTEÚDO DA PRANCHA
PLANTA DE RISCO
QUADRO DE ESTATISTICA

PROPRIETÁRIO
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI-CNPJ: 80.617.319/0001-48

ESCALA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	DATA
1:100	Carolina O. Carnasciali - Arquiteta - CAU-A37523-3	SETEMBRO/2017